



schriftelijke vragen

Fractie:	fractie van de PvdA
Naam:	@
Onderwerp:	Voorstel VVGB Zonnepanelen gemeentehuis Dronten
Type vraag:	O informatieve/technische vraag
Beantwoording (<i>alléén bij informatieve/technische vragen</i>)	O Ja, kan verspreid via mail / app

Inleiding/aanleiding:

--

Vragen:

1. Verschillende berichtgevingen gaven aan dat er zowel landelijk als lokaal sprake is van een overbelasting van het stroomnetwerk door een toename aan duurzame energie (zie o.a.: <https://www.destentor.nl/flevoland/elektriciteitsnet-flevoland-overbelast-door-forsetoename-duurzame-energie~aacc0d43/>) Welke invloed van deze tendens?

Voor het toekennen van de SDE+ subsidie is een transportindicatie nodig van Liander, deze is nog niet afgegeven. De gemeente Dronten heeft bevestigd gekregen dat er geen verbod, maar een beperking is opgelegd voor het terug leveren van elektra. Dit betekent dat we mogelijk niet alle opgewekte elektra terug kunnen leveren. Liander is op dit moment bezig het netwerk aan te passen en te verzwaren. De verwachting van Liander is dat medio 2021 de problemen zijn ondervangen. De prognose voor ingebruikname van het zonnepark is 2^e kwartaal 2021. De beperking op teruglevering van elektra zou dus maar voor een beperkte periode zijn. Mede daarom gaan wij er vanuit dat er op tijd een transportindicatie afgegeven zal worden.

2. Eerder is vastgesteld dat wanneer de SDE+ subsidie wordt ontvangen, deze doorvloeit naar de algemene middelen. Er zou voor de financiering van dit voorstel alleen ruimte moeten worden gevonden binnen het eigen budget. De uitvoering van het plan zou niet afhankelijk zijn van het al dan niet verlenen van de subsidie. Nu wordt echter aangegeven dat om het plan financieel haalbaar te maken de subsidie moet worden verkregen. Hoe legt het college deze tegenstrijdigheid uit?

De zinssnede dat de SDE+ subsidie noodzakelijk is voor de financiering is opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing en vandaaruit ook opgenomen in de kanttekeningen van het

raadsvoorstel. Dit is echter niet correct en abusievelijk in de tekst opgenomen. De eenmalige kosten van de zonnepanelen zitten in de projectbegroting en de inkomsten van de SDE subsidie vloeien terug naar de algemene reserve. De SDE subsidie is geen onderdeel van de projectbegroting. Het exacte bedrag van de subsidie is pas zeker na toekenning, prognose SDE subsidie is 350.000 euro.