

schriftelijke vragen

	Beantwoording van gestelde vragen tijdens de oordeelsvormende vergadering op 4 april 2024.
Onderwerp:	Raadsvoorstel Vaststelling Dronten - Dronter Energie opslag Olsterpad
Type vraag:	<input type="checkbox"/> informatieve/technische vraag <input type="checkbox"/> artikel 33-vraag
Beantwoording (<i>alléén bij informatieve/technische vragen</i>)	<input type="checkbox"/> Ja, kan verspreid via mail / app <input type="checkbox"/> Nee, antwoord alleen naar mijzelf

1. *Is de brandweer wel toegerust voor het blussen van branden bij dergelijke grootschalige opslagsystemen.*

Er wordt uitdrukkelijk overleg gevoerd in het kader van de omgevingsvergunning met de brandweer, waarbij het voldoen aan PGS 37-1 uitgangspunt is. Deze geeft regels voor omgevingsveiligheid, brandbestrijding, arbeidsveiligheid en rampenbestrijding.

2. *Waarom is er geen landschappelijke inpassingszone aan de zuidzijde van de opslag?*

Daar zitten de kabels en leidingen in de grond. Verder zijn erven (wat hier ook als principe is gehanteerd) altijd aan een zijde open. Bovendien sluit deze strook direct aan op het zuidelijk gelegen verdeelstation, waardoor een inpassingszone aan die zijde feitelijk ook geen nut heeft.

3. *Kan de motie gif van toepassing worden verklaard op de zone van landschappelijke inpassing?*

Deze motie is bedoeld voor de inrichting van gemeentelijke groenzones en is in principe dus hier niet van toepassing. De initiatiefnemers hebben echter de bereidheid getoond om de zone aan te planten met in achtneming van de motie.

4. *Wat is het niveau van geluidhinder? Een voorbij rijdende brommer?*

In de regels van het bestemmingsplan (p.9) is ten aanzien van geluid het volgende vastgelegd:

4.3.2 Cumulatieve norm geluid

Het geluidsniveau op de gevel van geluidgevoelige objecten veroorzaakt door alle activiteiten ter plaatse van de voor 'Bedrijf- Energieopslag' bestemde gronden bedraagt gezamenlijk niet meer dan 50 dB Letmaal.

In de toelichting bij het bestemmingsplan onderdeel 4.2 Geluid vanaf p.27 is hierover onder meer het volgende opgenomen.

Voor DEO geldt volgens artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit een norm van 50 dB Letmaal tussen 7:00 uur en 19:00 uur, op de gevel van gevoelige gebouwen. De 50 dB Letmaal waarde betekent dat de inrichting in de nacht (23:00 – 7:00 uur) moet voldoen aan een grenswaarde van 40 dB op de gevel van gevoelige gebouwen en in de avondperiode (19:00 – 23:00 uur) 45 dB op de gevel van gevoelige gebouwen.

Gezien de aard van het energieopslagsysteem (24 uur per dag in bedrijf, afhankelijk van vraag en aanbod energie) zullen de waardes in de nacht (40 dB) maatgevend zijn voor de ruimtelijke inpasbaarheid van het systeem. Dat ligt ver onder het niveau van een voorbij rijdende brommer.

5. *Waarom is er gekozen voor de inzet van bijdragen in het gebiedsfonds en niet voor obligaties als bij de Windplannen?*

Obligaties in de markt zetten is qua kosten voor dit project niet interessant gebleken. Verder zijn obligaties relatief beperkt qua publiek bereik. Een gebiedsfonds kan breder worden ingezet.

6. *Kan inzicht worden verkregen in de anterieure overeenkomst?*
Deze is bijgevoegd.